



240312341878
有效期至2030年04月29日止

检测报告

HBJS-WT-20250624

委托单位：唐山三友电子化学品有限责任公司


检测项目：化学需氧量、悬浮物

检测单位：河北君圣检测检验技术有限公司

二〇二五年七月十一日



声 明

- 1、报告无“检验检测专用章、骑缝章和  章”无效。
- 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告。

河北君圣检测检验技术有限公司
地址：石家庄市桥西区华星路9号
邮编：050091
电话：0311-87815525



河北君圣检测检验技术有限公司

检测报告

受检单位	唐山三友电子化学品有限责任公司	单位地址	河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区	
委托单位	唐山三友电子化学品有限责任公司	检测工况	正常	
收样日期	2025年6月16日	分析日期	2025年6月16日	
收样人员	伍爱华	分析人员	王慧、许艳婷、张超男、田色	
检测项目	雨水: 化学需氧量、悬浮物			
样品数量	雨水: 1			
样品采集状态	雨水排放口(1#): 微黄、无嗅、浊、无油膜。			
检测依据	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	检出限	4mg/L	
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		/	
检测仪器	LB-901A COD 恒温加热器	仪器编号	JS-1605	
	HW-450ASB 远红外干燥箱		JS-1180	
	MS105 型电子天平		JS-1008	
执行标准	/			
检测结果	检测结果详见本报告第 2 页			
备注	以下数据仅对本次测试负责			

河北君圣检测检验技术有限公司
检测报告

一、雨水监测结果

检测点位 及时间	检测项目	单位	检测结果
雨水排放口 2025.6.16	化学需氧量	mg/L	41
	悬浮物	mg/L	7

报告结束

编写人: 郝志

审核人: 郝志

签发人: 任爱华

2025年7月11日

2025年7月11日

2025年7月11日